

Dt

DOCUMENTO DE TRABAJO

Eficiencia energética en Colombia:

Identificación de oportunidades

Estado de la eficiencia energética en Colombia: identificación de oportunidades

Editor: CAF

Mayo 2016

Dt

DOCUMENTO DE TRABAJO

Este documento fue elaborado por la Dirección de Análisis y Estrategia de Energía (DAEE).

Hamilton Moss, Vicepresidente de Energía

Mauricio Garrón, Director, Dirección de Análisis y Estrategia de Energía (DAEE)

Juan Ríos, Ejecutivo Principal, (DAEE)

Amanda Quintero, Ejecutiva, (DAEE)

Cristopher De Luca, Pasante, (DAEE)

Autor: CREARA Energy Experts

Jose Ignacio Briano

María Jesús Báez

Rocío Moya Morales

El autor agradece a Amanda Quintero, Juan José Ríos y Mauricio Garrón por los comentarios, sugerencias y apoyo para el desarrollo de este documento.

Las ideas y planteamientos contenidos en el documento son de exclusiva responsabilidad del autor y no comprometen la posición oficial de CAF.

© 2016. Corporación Andina de Fomento. Todos los derechos reservados.

Tabla de contenido

Introducción	5
Capítulo 1: Identificación de los programas y acciones existentes	6
1.1 Análisis de políticas de eficiencia energética	6
1.2 Información General de Colombia	7
1.1.1 Medidas y programas	8
Capítulo 2: Metodología de selección de las medidas más atractivas	12
2.1 Lista larga	12
2.2 Lista corta	17
2.3 Medidas a analizar	18
Capítulo 3. Selección de medidas de EE	19
3.1 Introducción	19
3.2 Aplicación del filtro 1: Sector/ subsector prioritario	19
3.3 Aplicación del filtro 2: Medidas más atractivas dentro del sector	23
Capítulo 4: Cuantificación del impacto económico, energético y medioambiental de las inversiones	26
4.1 Metodología de cuantificación de impactos económicos, energéticos y ambientales	26
4.2 Análisis de las medidas	33
1.1.1.1 Medida 1: Reemplazo de ventilador en cabinas de refrigeración	34
1.1.1.2 Medida 2: Implantación de la norma ISO: 50001	36
1.1.1.3 Medida 3: Sensores de ocupación en hoteles	38
1.1.1.4 Medida 4: Calderas de proceso	40
1.1.1.5 Medida 5: CFL Comercial	42
1.1.1.6 Medida 6: Compresor de refrigeración	44
1.1.1.7 Medida 7: LED Comercial	46
1.1.1.8 Medida 8: Sistema de variación electrónico	48

1.1.1.9 Medida 9: Hornos industriales
50

1.1.1.10 Medida 10: UPS estáticos _____ 52

1.1.1.11 Medida 11: Aislamiento de tuberías _____ 54

1.1.1.12 Medida 12: Aire acondicionado _____ 56

Capítulo 5: Factibilidad teórica de las medidas priorizadas _____ 58

5.1 Barreras a la implementación de las medidas de EE en Colombia ____ 59

Capítulo 6. Conclusiones _____ 60

Introducción

En los últimos tiempos el uso eficiente y racional de la energía ha pasado a ser un elemento importante dentro de la planificación energética de los países, así como de los diversos sectores y tipos de usuarios que tienen la energía como insumo dentro de su proceso productivo y por ende en su producto final. La adopción de esquemas de uso eficiente y racional de la energía dentro de la composición de las matrices energéticas permite aumentar los niveles de competitividad, minimizar el consumo de energía, crear nuevas fuentes y nichos de actuación industrial y comercial y reducir la huella de carbono de los países.

Esta mayor eficiencia en el uso de la energía dentro de los diversos sectores e industrias de la economía permite un mejor acceso a los mercados nacionales e internacionales por el aumento intrínseco que su adopción implica en términos de competitividad. Aunque la globalización de las economías haya obligado, en un primer término a las industrias electro intensivas, a la adopción obligatoria de la eficiencia energética (EE) como elemento de supervivencia, todavía queda potencial de mercado donde proyectos bajo esta filosofía de EE representan una ventaja importante desde los puntos de vista de competitividad y conservación del medio ambiente.

Desde otro ángulo, los países deben desarrollar acciones enfocadas a aplicar medidas de EE que pudieran enmarcarse dentro de políticas y programas oficiales. Estas políticas y programas tenderían a la renovación tecnológica y a la facilitación de auditorías energéticas que redundarían en un fortalecimiento de estas industrias y sectores específicos, todo esto enlazado con objetivos sociales (empleo, desarrollo local, etc.).

América Latina ha comenzado lentamente la integración de políticas asociadas con el uso eficiente de la energía y la integración de los programas de EE desde el lado de la demanda (residencial, comercial, industrial y oficial). Estas políticas no han producido resultados significativos y los costos y beneficios asociados con los sectores industrial y eléctrico no han sido internalizados.

Esto principalmente porque los beneficios no son claros, especialmente en mercados donde la demanda mantiene esencialmente un rol pasivo y donde no existe un marco regulatorio adecuado. Actualmente, existen atractivos esquemas de incentivos, especialmente en industrias electro-intensivas, que pudiesen eliminar las barreras potenciales a los programas de EE aplicables.

En ese sentido, se realizó un estudio para describir el estado de desarrollo de la EE en América Latina y dar un balance del diagnóstico actual. Asimismo se identificaron los sectores objetivos desde el punto de vista de la EE con mayor potencial de desarrollo que sirva de consulta para futuras evaluaciones técnicas y elaboración de proyectos de desarrollo local y regional. A continuación se presentan los resultados para la República de Colombia.


Capítulo 1: Identificación de los programas y acciones existentes

1.1 Análisis de políticas de eficiencia energética

La situación del sector de la eficiencia energética en los países analizados varía significativamente, tanto a nivel del impulso y permanencia de políticas públicas como a nivel del potencial del sector.

A continuación se ilustra el consumo final de energía por unidad de PIB (intensidad energética) y, en el cuadro superior, el consumo final de energía per cápita, en los distintos países:

ILUSTRACIÓN 1 - INTENSIDAD ENERGÉTICA Y CONSUMO PER CÁPITA POR PAÍS (ESTIMACIÓN PARA 2015)




Se observa que en la región existen oportunidades claras para el desarrollo de medidas de eficiencia energética del lado de la demanda. Sin embargo, el desarrollo de la eficiencia energética requiere de un soporte de instrumentos que incentiven la ejecución de proyectos y que se sostengan en el tiempo.

El sector comercial e industrial corresponden, en promedio, alrededor de un 30% del consumo final en la región y, en muchos casos, es un impulsor clave del crecimiento económico.

Por su relevancia, a continuación se detalla la situación de Colombia respecto a programas y medidas que fomenten la eficiencia energética, particularmente en los sectores comercial e industrial.

1.2 Información General de Colombia


ILUSTRACIÓN 2: DATOS ECONÓMICOS DE COLOMBIA (ESTIMACIÓN PARA EL AÑO 2015)



Fuente: OCHA/ReliefWeb, COFACE, análisis de CREARA


Respecto al consumo final, Colombia presenta un crecimiento del 4% anual entre 2010 y 2014. El sector consumidor de energía con mayor crecimiento fue el de transportes con una tasa de crecimiento anual compuesto del 8%.

ILUSTRACIÓN 3: CONSUMO FINAL POR SECTORES DE 2010 A 2014¹



¹ Fuente: Elaboración propia. La estimación de los años 2013 y 2014 se ha realizado con base en datos históricos y crecimientos medios esperados. TACC se refiere a Tasa Anual de Crecimiento Compuesto.

ILUSTRACIÓN 4: CONSUMO FINAL POR SUBSECTORES INDUSTRIALES EN 2014²



1.1.1 Medidas y programas

A continuación se resumen las características más importantes respecto a políticas de apoyo, que están actualmente en vigor, a proyectos de EE en Colombia.

ILUSTRACIÓN 5: ESTADO GENERAL DE LA EE EN COLOMBIA

Órgano impulsor	✓	• Ministerio de Minas y Energía y el Consejo Colombiano de eficiencia energética
Principales Programas/medidas	Alcance total	✓ • Existe 1 programas de eficiencia energética en vigor • Hay 11 medidas específicas para los sectores comercial e industrial
	Sistemas de gestión de energía	✓ • Proyecto de gestión energética en la industria • Caracterización, gestión y asistencia técnica en el sector comercial
	Campañas de formación	✓ • Plan de formación sobre tecnologías y buenas prácticas en sistemas de iluminación, refrigeración y aire acondicionado

En 2005 se instauró el programa central de EE en Colombia. Dicho programa se denomina “Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía (PROURE)”, y tiene como principal objetivo aplicar gradualmente acciones para aumentar la EE en toda la cadena energética. Los principales programas y medidas propuestos para el período 2010 - 2015 son los siguientes en función de su sector de aplicación:

- Sector residencial:
 - Sustitución de 32 millones de bombillas ineficientes para ahorrar 2,2 TWh al año invirtiendo 96 millones de dólares
 - Sustitución de 2 millones de equipos de refrigeración (en los 3 primeros estratos) para ahorrar 2,4 TWh al año invirtiendo 770 millones de dólares
 - Investigación en diseños y materiales de construcción eficientes

² Fuente: Elaboración propia.

- Evaluación mediante una consultoría de la posibilidad de utilización de GLP en el sector rural
- Sector industrial:
 - Optimización del uso de la energía en motores (de momento hay 4 empresas en este proyecto)
 - Mejora de la gestión de la energía
 - Optimización del uso de calderas y de procesos de combustión (de momento hay 15 empresas en procesos de aprovechamiento de calor residual)
 - Fomento de la cogeneración y de la autogeneración
 - Introducción de beneficios fiscales
 - Ofrecimiento de financiamiento para la realización de auditorías en 40 PYMEs
- Sector comercial, público y de servicios:
 - Auditorías energéticas en 27 sedes administrativas de organismos públicos para comparar su consumo e identificar oportunidades de ahorro. Estas auditorías estimaron un ahorro potencial del 40% de electricidad
- Sector de transportes:
 - Sustitución de diesel a eléctrico de los sistemas de transporte público para ahorrar un 0,5% del consumo
 - Mejora de las prácticas de conducción eficiente de autobuses para ahorrar un 1,06%
 - Incentivos de participación en subprogramas y proyectos (proyectos como el sistema de autobuses híbridos de Bogotá o el proyecto piloto de taxis eléctricos en Bogotá)
 - Sustitución de combustibles tradicionales por combustibles más limpios, específicamente biocombustibles
- Otras medidas de interés:
 - Fomento y desarrollo de proyectos con fuentes energéticas no convencionales y de EE, incluidos los proyectos de energías renovables con prioridad en las zonas no interconectadas
 - Control de pérdidas de energía
 - Iniciativas de mercado de metano y captura de carbono

Como principal resultado del programa se estimó un potencial total de ahorro de electricidad del 20,2% para el año 2015 y como meta se estableció ahorrar un 14,75% para este mismo año. Para otras fuentes de energía distintas a la electricidad la meta se situó en el 2,10% de ahorro.

En el documento “Plan Energético Nacional – Colombia: Ideario Energético 2050” la Unidad de Planeación Minero energética (UPME) sugiere que el sector residencial continúe con el tipo de subprogramas anteriormente citados e intentar sustituir al menos 1 millón de refrigeradores más para ahorrar un 2,48% de la demanda prevista para 2020. Se han identificado como mayores fuentes de ineficiencia del sector residencial, el elevado uso de electricidad de los refrigeradores, la falta de mantenimiento y antigüedad, además del elevado uso de las bombillas incandescentes.

Para el sector industrial se recomienda que las medidas de EE se orienten a la mejora de las operaciones para reducir el consumo entre un 8 y un 15% además de la sustitución de equipos obsoletos para ahorrar alrededor de un 25%. En este caso las fuentes de ineficiencias que se han detectado son la antigüedad de los equipos usados y el desaprovechamiento del calor residual.

La UPME estima que se podría ahorrar un 40% en el consumo público de energía sustituyendo 300.000 luminarias, lo cual supondría una inversión de 120 M USD. Este subsector es identificado por la UPME como uno de los que presenta mayor potencial de ahorro.

En el caso del sector de transportes la UPME cree necesario además de continuar con las estrategias mencionadas anteriormente intentar renovar el parque motor, implementar planes de movilidad urbana y promocionar aún más las buenas prácticas en el sector.

En 2014 se aprobó la ley 1715 con el objetivo de potenciar las tecnologías renovables y eficientes. Esta ley contempla entre otros:

- Deducción del 50% de las inversiones en proyectos de fuentes no convencionales para los contribuyentes en un periodo de cinco años
- Exención de aranceles de importación para los proyectos de este tipo

En la siguiente tabla se pueden encontrar listadas las medidas de eficiencia energética más relevantes para el sector comercial e industrial.

TABLA 1: MEDIDAS DE EE EN COLOMBIA

Sector	Medida	Comienzo	Tecnología objetivo	Uso
Industria	Optimización del uso de la energía eléctrica para fuerza motriz	2005	Fuerza motriz	Varios
Industria	Optimización del uso de calderas	2005	Calderas	HVAC
Industria	Eficiencia en iluminación	2005	Iluminación	Iluminación
Industria	Gestión de la energía en la industria	2005	Gestión energética	Gestión energética

Sector	Medida	Comienzo	Tecnología objetivo	Uso
Industria	Uso racional y eficiente de la energía en Pymes	2005	Formación	Formación
Industria	Optimización de procesos de combustión	2005	Combustión	Varios
Industria	Optimización de la Cadena de frío en el sector industrial	2005	Frío industrial	Refrigeración
Comercial	Plan de formación sobre tecnologías y buenas prácticas en sistemas de iluminación, refrigeración y aire acondicionado	2005	Formación	Formación
Comercial	Caracterización, gestión y asistencia técnica	2005	Gestión energética	Gestión energética
Transporte	Mejores prácticas de conducción	2010	Autobuses	Transporte
Transporte	Proyectos piloto taxis y autobuses	2010	Taxis y autobuses	Transporte

Capítulo 2: Metodología de selección de las medidas más atractivas

2.1 Lista larga

Para la realización del estudio se ha partido de una base de datos (herramienta de benchmarking) desarrollada por Creara. Dicha “lista larga” cuenta con datos de 420 programas y medidas de EE existentes en regiones de referencia internacional en EE: Australia (Estado de Victoria), Dinamarca, EE.UU (California y Massachusetts), Francia, Italia y Reino Unido.

De forma no detallada se evaluaron todas las medidas en la lista larga³ para identificar las medidas más relevantes en los sectores industrial y comercial y de servicios de los países objeto de estudio.

Finalmente, se priorizaron por su relevancia (en función del sector objetivo, principalmente) 79 medidas que conforman la base inicial de medidas para el estudio. La siguiente tabla muestra la lista larga de medidas utilizadas como base en todos los países bajo estudio.

TABLA 2 - LISTA LARGA DE MEDIDAS EVALUADAS

	Nombre de la medida	Sector	Tec. Objetivo	Uso
1	Instalación de válvula de pulverización del pre-enjuague de agua eficiente	Comercial	Grifo (restaurantes/hoteles)	Hostelería
2	Sustitución de cabina de refrigeración por otra unidad de alta eficiencia	Comercial	Cabina refrigeración	Refrigeración
3	Instalación de boquilla de disparo de bajo flujo eficiente	Comercial	Manguera	Regadío
4	Reemplazo de ventilador en cabinas de refrigeración (p.ej. en supermercados)	Comercial	Ventilador	Refrigeración
5	Instalación de horno de vapor eléctrico	Comercial	Horno	Electrodomésticos
6	Instalación de freidoras comerciales	Comercial	Freidoras	Electrodomésticos
7	Instalación de hornos eléctricos	Comercial	Hornos	Electrodomésticos
8	Instalación de lavavajillas de baja temperatura	Comercial	Lavavajillas	Electrodomésticos
9	Instalación de máquinas de hielo eficientes	Comercial	Maq. de hielo	Electrodomésticos

³ Dicha base de datos era exhaustiva: incluía todas las medidas mencionadas en entrevistas a expertos del sector en los países de estudio.

	Nombre de la medida	Sector	Tec. Objetivo	Uso
10	Instalación de parrillas eléctricas eficientes	Comercial	Parrilla	Electrodomésticos
11	Calentador de agua de almacenamiento	Comercial	Calentador	HVAC
12	Calentador de agua sin tanque	Comercial	Calentador	HVAC
13	Cambio a luminarias CFL	Comercial	CFL interior	Iluminación
14	Instalación de condensador de refrigeración más eficiente	Comercial	Condensador	Refrigeración
15	Instalación de mecanismos de control del ventilador en climatización	Comercial	Control	HVAC
16	Instalación de controles en los procesos de refrigeración	Comercial	Control	Refrigeración
17	Instalación de economizador en climatización	Comercial	Economizador	HVAC
18	Formación en EE en colegios	Comercial	Formación	Formación
19	Instalación de enfriador eficiente de climatización	Comercial	Refrigerador	HVAC
20	Instalación de enfriador de agua eficiente	Comercial	Refrigerador	HVAC
21	Instalación de enfriador de vapor de aire eficiente	Comercial	Refrigerador	HVAC
22	Instalación de enfriador con evaporador para climatización eficiente	Comercial	Refrigerador	HVAC
23	Aislamiento de edificios	Comercial	Revestimiento	Aislamiento
24	Aislamiento de tejado	Comercial	Revestimiento	Aislamiento
25	Aislamiento de tanques de aplicaciones de calor	Comercial	Tanque	Aislamiento
26	Aislamiento de tanques de aplicaciones de frío	Comercial	Tanque	Aislamiento
27	Instalación de torre de refrigeración para climatización	Comercial	Torre de refrigeración	HVAC
28	Aislamiento térmico en edificios	Comercial	Aislamiento	Aislamiento
29	Bomba de calor comercial	Comercial	Bomba	HVAC
30	Caldera de baja temperatura	Comercial	Caldera	HVAC
31	Calderas de condensación	Comercial	Caldera	HVAC
32	Compra masiva de vehículos eléctricos por empresas y la administración pública hasta 2015	Comercial	VE	Transporte
33	Conexión de un edificio terciario a la red de calefacción alimentado por RES	Comercial	RES	HVAC

	Nombre de la medida	Sector	Tec. Objetivo	Uso
34	Instalación de sistema de calefacción alimentado de biomasa forestal en el ámbito de los cultivos de invernadero	Comercial	Biomasa agricultura	HVAC
35	Instalación de mecanismos de control de iluminación	Comercial/ Industrial	Control	Iluminación
36	Instalación de controles de la puerta de refrigeración para evitar calentamiento	Comercial/ Industrial	Control	Refrigeración
37	Instalación de cierre en cabinas de refrigeración	Comercial/ Industrial	Control	Refrigeración
38	Instalación de cubiertas de cabinas refrigeradas para por la noche	Comercial/ Industrial	Cubierta de cabinas	Refrigeración
39	Instalación de economizadores de entalpía dual	Comercial/ Industrial	Economizador	HVAC
40	Sistemas de gestión energética	Comercial/ Industrial	Gestión energética	Gestión energética
41	Instalación de máquinas expendedoras eficientes	Comercial/ Industrial	Maq. expendedoras	Hostelería
42	Instalación de iluminación LED en refrigeradores/ congeladores	Comercial/ Industrial	Refrigerador	Iluminación
43	Instalación de sensores de ocupación hotelera	Comercial/ Industrial	Sensor de ocupación	Hostelería
44	Instalación de sistemas de aire acondicionado centrales de alta eficiencia	Comercial/ Industrial	Aire acond.	HVAC
45	Instalación de bomba de proceso eficiente	Comercial/ Industrial	Bomba	HVAC
46	Cambio a luminarias LED	Comercial/ Industrial	LED	Iluminación
47	Instalación de VdF en motores eléctricos	Comercial/ Industrial	Motores eléctricos	Varios
48	Distribución de coches alimentados a gas natural para el transporte de pasajeros	Comercial/ Industrial	Gas natural	Transporte
49	Distribución de coches de GLP para el transporte de pasajeros.	Comercial/ Industrial	GLP	Transporte
50	Difusión de coches con tracción híbrida termo-eléctrica para el transporte privado de pasajeros	Comercial/ Industrial	Híbridos	Transporte
51	Difusión de los coches de propulsión eléctrica para el transporte privado	Comercial/ Industrial	VE	Transporte
52	Implantación de la norma ISO 50001: Sistema de Gestión de la	Industrial	ISO	Gestión energética

	Nombre de la medida	Sector	Tec. Objetivo	Uso
	Energía			
53	Instalación de compresores de aire eficientes	Industrial	Compresor de aire	Varios
54	Instalación de filtros de caída de presión	Industrial	Control	Varios
55	Instalación de drenadores de aire de pérdida cero	Industrial	Drenador de aire	Varios
56	Instalación de secadores de aire comprimido	Industrial	Secador aire comprimido	Varios
57	Instalación de termostatos programables	Industrial	Termostatos program.	HVAC
58	Instalación de bombas de proceso en pozos de petróleo	Industrial	Bomba	HVAC
59	Instalación de calderas de proceso eficientes	Industrial	Caldera	HVAC
60	Instalación de compresores de refrigeración más eficientes	Industrial	Compresor de refrigeración	Refrigeración
61	Gestión del flujo de aire en procesos de computing de base de datos	Industrial	Computing	Aguas residuales
62	Instalación de controles en las calderas de proceso	Industrial	Control	HVAC
63	Cambio a luminarias LED de interior	Industrial	LED	Iluminación
64	Instalación de purgadores de vapor de alta presión	Industrial	Purgador de vapor	Varios
65	Reemplazo del quemador de las calderas de proceso	Industrial	Caldera	HVAC
66	Instalación de refrigerador de proceso	Industrial	Refrigerador	Aguas residuales
67	Aislamiento de tuberías	Industrial	Tuberías	Aislamiento
68	Aislamiento de tuberías de aplicaciones de calor	Industrial	Tuberías	Aislamiento
69	Tanque de almacenamiento de agua caliente tipo "Open Buffer"	Industrial	Tanque	HVAC
70	Instalación de enfriadores de aire y agua para aplicaciones industriales	Industrial	Enfriadores	Refrigeración
71	Recuperación o generación de calor para enfriamiento, secamiento, cocción, fusión, etc.	Industrial	Hornos	Varios
72	Operaciones para optimizar la EE de los procesos de producción y distribución de la planta	Industrial	Procesos térmicos industriales	Varios

	Nombre de la medida	Sector	Tec. Objetivo	Uso
73	Instalación de UPS estáticos fuente de alimentación de alta eficiencia (UPS)	Industrial	UPS	Equipos ofimáticos
74	Termodinámica de reurbanización de vapor de agua a través de la descompresión mecánica en la concentración de soluciones	Industrial	Varios	Varios
75	Instalación de motores eléctricos con una mayor eficiencia	Industrial	Motores eléctricos	Varios
76	Fondo para autobuses "verdes"	Transporte	Autobús	Transporte
77	Instalación de puntos de recarga para VE	Transporte	Cargador	Transporte
78	Instalación de puntos de recarga para camionetas	Transporte	Furgoneta	Transporte
79	Programa de contratación de vehículos de bajo carbono	Transporte	VE	Transporte

2.2 Lista corta

Para identificar las medidas más relevantes para cada país y poder proceder a analizar su potencial impacto económico y energético en el siguiente informe, se empleó una metodología basada en criterios de valoración.

Inicialmente, se identificaron las 79 medidas previamente mencionadas que suponen el punto de partida del análisis. Posteriormente, se aplicaron una serie de filtros para identificar las medidas más relevantes para Colombia, y así conformar una lista corta de medidas priorizadas según su relevancia.

Las medidas se han priorizado de acuerdo a los siguientes filtros:

ILUSTRACIÓN 6 - CRITERIOS PARA PRIORIZAR LAS MEDIDAS

	Crterios	Consideraciones
FILTRO 1: Sector/ subsector prioritario	A Consumo	<ul style="list-style-type: none"> Consumo energético medio del sector/ subsector en el país <ul style="list-style-type: none"> Nº de empresas/ industrias y contribución al PIB Consumo unitario actual (kWh) Evolución esperada del consumo
	B Potencial de ahorro	<ul style="list-style-type: none"> Ahorro potencial de energía en dicho subsector <ul style="list-style-type: none"> Políticas de EE implementadas Inversiones realizadas Nivel de optimización presente Precio energético
FILTRO 2: Medidas más atractivas	C Ahorro potencial unitario	<ul style="list-style-type: none"> Ahorro anual que se conseguiría por empresa/ industria al instalar la solución en el país (estimado) <ul style="list-style-type: none"> Consumo unitario previo destinado al uso objetivo de la medida específica Consumo unitario posterior destinado al uso objetivo de la medida específica
	D Alcance y escalabilidad	<ul style="list-style-type: none"> Nº de empresas potenciales de implementar la medida <ul style="list-style-type: none"> Barreras actuales (p.ej. desinformación de empresas potenciales, aversión al riesgo, precio energético y falta de financiación) Alcance actual y a futuro de la medida

Fuente: Análisis de CREARA

Como se puede observar en la Ilustración 8, se han seguido dos filtros de priorización con sus correspondientes criterios relevantes.

Filtro 1: Sector/ subsector prioritario

Inicialmente se lleva a cabo una caracterización del consumo y la EE por sector en el país, para así poder evaluar sobre qué sectores/ subsectores es más urgente implantar medidas de EE.

Posteriormente, partiendo de dichos datos, se priorizan los sectores/ subsectores más relevantes estableciendo prioridades según los siguientes criterios:

- **Alto consumo:** hace referencia al consumo energético medio del sector/ subsector. Ilustra de forma genérica el posible alcance que presenta el sector/ subsector en el país de estudio. Para ello se tienen en cuenta los siguientes factores:
 - Número de empresas/ industrias que pertenecen al sector/ subsector

- Contribución al PIB de la actividad económica
- Consumo unitario de las empresas
- Evolución esperada del consumo a lo largo del tiempo
- **Alto potencial de ahorro:** hace referencia al ahorro potencial de energía en el sector/ subsector. En este caso los factores a tener en cuenta son:
 - Las políticas de EE previamente implementadas en el país de estudio
 - Las inversiones realizadas en el sector/ subsector objetivo
 - El nivel de optimización presente en el sector/ subsector
 - El precio energético (a menor precio, menor atractivo económico)

Filtro 2: Medidas más atractivas dentro del sector

El segundo filtro tiene por objetivo identificar las medidas más atractivas (por su ahorro y alcance potencial) en los sectores prioritarios del país, siguiendo los siguientes criterios.

- **Ahorro potencial unitario:** hace referencia al ahorro que se obtendría por empresa/ industria, al implementar la medida de EE en el país. Para ello se tienen en cuenta los siguientes factores:
 - Consumo unitario destinado al uso específico que cubre la medida (previo a la implementación de la medida)
 - Consumo respecto al consumo unitario una vez implementada la medida (estimación)
- **Alcance:** hace referencia a la penetración que representa la implementación de la medida, no sólo en el momento actual sino con el paso del tiempo. En este caso los factores que se valoran son los siguientes:
 - Número de empresas/ industrias potenciales de implementar la medida
 - Barreras actuales. Ej. desinformación de las empresas/ industrias, aversión al riesgo, precio energético y falta de financiación
 - Penetración actual y futura de la medida en función de la evolución de las necesidades

2.3 Medidas a analizar

El resultado de la aplicación de los distintos criterios es un listado de potenciales medidas de EE para el país.

Para la selección de las medidas potenciales se lleva a cabo una valoración según los criterios anteriores. Así, se elabora un ranking de hasta 15 medidas por país, que conforma la lista corta de medidas a analizar en cada país; sólo se incluyen en dicha lista corta las medidas más relevantes (i.e. con una valoración alta: de 3 puntos).


Capítulo 3. Selección de medidas de EE

La siguiente sección detalla la aplicación de los filtros descritos en la metodología de selección de medidas anterior.

3.1 Introducción

A continuación se muestra un resumen del estado de la EE y el consumo energético de Colombia.

ILUSTRACIÓN 7 - RESUMEN DEL CONSUMO Y LA EE EN COLOMBIA



Fuente: Análisis de CREARA con datos de fuentes primarias y secundarias

3.2 Aplicación del filtro 1: Sector/ subsector prioritario

Como se puede observar en la Ilustración 7 en Colombia son el de transporte y el industrial. Sin embargo, el sector comercial, aunque representa sólo el 7% del consumo, presenta un alto potencial de ahorro a futuro. Esto se debe a que, al igual que en otros países latinoamericanos, en el pasado no se han implantado medidas de EE de manera generalizada.


Es por ello que se puede afirmar que todos los sectores en Colombia presentan potencial de ahorro en materia de EE. En los sectores prioritarios para el estudio hay que destacar lo siguiente:

- Sector industrial:
 - Alto consumo energético
 - Inexistencia de políticas de EE específicas para el sector
 - Nivel de optimización bajo

- Sector comercial:
 - Alto potencial de ahorro, por inexistencia de medidas específicas, por lo que hay un amplio abanico de oportunidades

Para poder identificar los subsectores más relevantes, no sólo se toma en cuenta el consumo energético sino también el peso de cada rubro en el PIB. A continuación se muestra la contribución porcentual al PIB de las distintas actividades económicas relevantes para el estudio en el año 2014 en el país.

ILUSTRACIÓN 8: CONTRIBUCIÓN AL PIB DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS⁴ EN COLOMBIA (2014)



Fuente: elaboración propia con datos de la CEPAL

Respecto a los subsectores prioritarios, se concluye que existe potencial de ahorro y escalabilidad (alcance) de la aplicación de medidas de EE especialmente en los siguientes:

- Industria minera, producción de cobre y litio principalmente
- Industria manufacturera
- Construcción
- Hostelería (restaurantes y hoteles principalmente)

La priorización resultante en función de los sectores/ subsectores de importancia en el país, se muestra en la siguiente tabla.

⁴ Por orden de aparición en el gráfico: Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; Explotación de minas y canteras; Industrias manufactureras; Suministro de electricidad, gas y agua; Construcción; Comercio al por mayor y al por menor, reparación de bienes, y hoteles y restaurantes; Transporte, almacenamiento y comunicaciones

TABLA 3: MEDIDAS RESULTANTES DE APLICACIÓN DEL FILTRO 1 EN COLOMBIA

	Nombre de la medida	Sector	Tec. Objetivo	Uso	Sector
4	Reemplazo de ventilador en cabinas de refrigeración (p.ej. en supermercados)	Comercial	Ventilador	Refrigeración	✓
7	Instalación de hornos eléctricos	Comercial	Hornos	Electrodomésticos	✓
13	Cambio a luminarias CFL	Comercial	CFL interior	Iluminación	✓
35	Instalación de mecanismos de control de iluminación	Comercial/Industrial	Control	Iluminación	✓
39	Instalación de economizadores de entalpía dual	Comercial/Industrial	Economizador	HVAC	✓
40	Sistemas de gestión energética	Comercial/Industrial	Gestión energética	Gestión energética	✓
42	Instalación de iluminación LED en refrigeradores/ congeladores	Comercial/Industrial	Refrigerador	Iluminación	✓
43	Instalación de sensores de ocupación hotelera	Comercial/Industrial	Sensor de ocupación	Hostelería	✓
44	Instalación de sistemas de aire acondicionado centrales de alta eficiencia	Comercial/Industrial	Aire acond.	HVAC	✓
45	Instalación de bomba de proceso eficiente	Comercial/Industrial	Bomba	HVAC	✓
46	Cambio a luminarias LED	Comercial/Industrial	LED	Iluminación	✓
47	Instalación de VdF en motores eléctricos	Comercial/Industrial	Motores eléctricos	Varios	✓
52	Implantación de la norma ISO 50001: Sistema de Gestión de la Energía	Industrial	ISO	Gestión energética	✓
53	Instalación de compresores de aire eficientes	Industrial	Compresor de aire	Varios	✓
54	Instalación de filtros de caída de presión	Industrial	Control	Varios	✓
55	Instalación de drenadores de aire de pérdida cero	Industrial	Drenador de aire	Varios	✓
56	Instalación de secadores de aire comprimido	Industrial	Secador aire comprimido	Varios	✓
57	Instalación de termostatos programables	Industrial	Termostato program.	HVAC	✓
59	Instalación de calderas de proceso eficientes	Industrial	Caldera	HVAC	✓

	Nombre de la medida	Sector	Tec. Objetivo	Uso	Sector
60	Instalación de compresores de refrigeración más eficientes	Industrial	Compresor de refrigeración	Refrigeración	✓
61	Gestión del flujo de aire en procesos de computing de base de datos	Industrial	Computing	Aguas residuales	✓
62	Instalación de controles en las calderas de proceso	Industrial	Control	HVAC	✓
63	Cambio a luminarias LED de interior	Industrial	LED	Iluminación	✓
64	Instalación de purgadores de vapor de alta presión	Industrial	Purgador de vapor	Varios	✓
65	Reemplazo del quemador de las calderas de proceso	Industrial	Caldera	HVAC	✓
66	Instalación de refrigerador de proceso	Industrial	Refrigerador	Aguas residuales	✓
67	Aislamiento de tuberías	Industrial	Tuberías	Aislamiento	✓
68	Aislamiento de tuberías de aplicaciones de calor	Industrial	Tuberías	Aislamiento	✓
69	Tanque de almacenamiento de agua caliente tipo "Open Buffer"	Industrial	Tanque	HVAC	✓
70	Instalación de enfriadores de aire y agua para aplicaciones industriales	Industrial	Enfriadores	Refrigeración	✓
71	Recuperación o generación de calor para enfriamiento, secamiento, cocción, fusión, etc.	Industrial	Hornos	Varios	✓
72	Operaciones para optimizar la EE de los procesos de producción y distribución de la planta	Industrial	Procesos térmicos industriales	Varios	✓
73	Instalación de UPS estáticos fuente de alimentación de alta eficiencia (UPS)	Industrial	UPS	Equipos ofimáticos	✓
74	Termodinámica de reurbanización de vapor de agua a través de la descompresión mecánica en la concentración de soluciones	Industrial	Varios	Varios	✓
75	Instalación de motores eléctricos con una mayor eficiencia	Industrial	Motores eléctricos	Varios	✓

3.3 Aplicación del filtro 2: Medidas más atractivas dentro del sector

Una vez seleccionados los sectores prioritarios se lleva a cabo la valoración de las medidas más atractivas para cada sector. Para ello, en el caso de Colombia, como en otros países del estudio, lo primero que se debe tener en cuenta es el nivel incipiente de la EE en los sectores previamente priorizados. Partiendo de esa base, otros factores a tener en cuenta en la identificación de medidas son:

- Las primeras medidas con alto potencial de ahorro serán medidas genéricas (fácil implementación y alto potencial de ahorro) como por ejemplo cambio en luminarias o implementación de sistemas de gestión energética, como la ISO 50001
- El clima en Colombia es principalmente cálido, por lo que las medidas de climatización y aislamiento tendrán un potencial de ahorro bajo (en comparación con el de zonas frías)
- El tejido industrial y empresarial que presenta el país, permitirá que, con ayuda de financiación, se desarrollen medidas específicas del sector industrial (como por ejemplo el aislamiento de las tuberías industriales)

La priorización resultante de las medidas más atractivas dentro de los sectores/subsectores de importancia en el país, se muestra en la siguiente tabla.

TABLA 4: MEDIDAS RESULTANTES DE APLICACIÓN DEL FILTRO 2 EN COLOMBIA

	Nombre de la medida	Sector	Tec. Objetivo	Uso	Ahorro	Alc.	Σ
4	Reemplazo de ventilador en cabinas de refrigeración (p.ej. en supermercados)	Comercial	Ventilador	Refrigeración	✓✓	✓	3
13	Cambio a luminarias CFL	Comercial	CFL interior	Iluminación	✓✓	✓	3
43	Instalación de sensores de ocupación hotelera	Comercial/Industrial	Sensor de ocupación	Hostelería	✓✓	✓	3
44	Instalación de sistemas de aire acondicionado centrales de alta eficiencia	Comercial/Industrial	Aire acond.	HVAC	✓✓	✓	3
45	Instalación de bomba de proceso eficiente	Comercial/Industrial	Bomba	HVAC	✓	✓	2
46	Cambio a luminarias LED	Comercial/Industrial	LED	Iluminación	✓✓	✓	3
47	Instalación de VdF en motores eléctricos	Comercial/Industrial	Motores eléctricos	Varios	✓✓	✓	3

	Nombre de la medida	Sector	Tec. Objetivo	Uso	Ahorro	Alc.	Σ
52	Implantación de la norma ISO 50001: Sistema de Gestión de la Energía	Industrial	ISO	Gestión energética	✓✓	✓	3
59	Instalación de calderas de proceso eficientes	Industrial	Caldera	HVAC	✓✓	✓	3
60	Instalación de compresores de refrigeración más eficientes	Industrial	Compresor de refrigeración	Refrigeración	✓✓	✓	3
63	Cambio a luminarias LED	Industrial	LED	Iluminación	✓	✓	2
67	Aislamiento de tuberías	Industrial	Tuberías	Aislamiento	✓✓	✓	3
68	Aislamiento de tuberías de aplicaciones de calor	Industrial	Tuberías	Aislamiento	✓	✓	2
71	Recuperación o generación de calor para enfriamiento, secamiento, cocción, fusión, etc.	Industrial	Hornos	Varios	✓✓	✓	3
73	Instalación de UPS estáticos fuente de alimentación de alta eficiencia (UPS)	Industrial	UPS	Equipos ofimáticos	✓✓	✓	3
75	Instalación de motores eléctricos con una mayor eficiencia	Industrial	Motores eléctricos	Varios	✓	✓	2

Lista corta de medidas a analizar

Finalmente, se lleva a cabo una valoración de las medidas más atractivas en función de la puntuación obtenida por su potencial de ahorro y alcance. A continuación se muestra la lista corta de medidas para este país después de realizar el ranking pertinente.

TABLA 5: MEDIDAS POTENCIALES EN COLOMBIA

	Nombre de la medida	Descripción
4	Reemplazo de ventilador en cabinas de refrigeración (p.ej. en supermercados)	Instalación de un ventilador más eficiente en los sistemas de frío comercial, cambio de motor con capacitores de separación permanente (PSC) por uno de conmutación electrónica (EC)
13	Cambio a luminarias CFL	Reemplazo de incandescente de 75W con una vida útil de 1.000 horas, por CFL de 23W con una vida útil de 10.000h
43	Instalación de sensores de ocupación hotelera	Instalación de sensores de ocupación hotelera para controlar las unidades de aire acondicionado eléctrico, bombas de calor y luminarias en los hoteles que

	Nombre de la medida	Descripción
		operan los 12 meses del año
44	Instalación de sistemas de aire acondicionado centrales de alta eficiencia	Instalación de sistemas de aire acondicionado centrales de alta eficiencia sin termostato programable
46	Cambio a luminarias LED	Reemplazo de halógenos de 53W (equivalente a una incandescente de 75W) por LED de 10W
47	Instalación de VdF en motores eléctricos	Instalación de un sistema de variación de frecuencia electrónico para un motor asíncrono
52	Implantación de la norma ISO 50001: Sistema de Gestión de la Energía	Obtención de la certificación ISO 50001: Sistemas de gestión de la energía por parte de las industrias
59	Instalación de calderas de proceso eficientes	Cambiar una caldera de proceso con control en un solo punto a caldera de proceso con control de posición en paralelo, para optimizar el exceso de aire de combustión
60	Instalación de compresores de refrigeración más eficientes	Instalación de compresores scroll para el enfriamiento de procesos industriales (p.ej. Procesos lácteos)
67	Aislamiento de tuberías	Aislamiento térmico que mejore la eficiencia energética de las tuberías, reduciendo las pérdidas de calor y las emisiones de CO2
71	Recuperación o generación de calor para enfriamiento, secamiento, cocción, fusión, etc.	Instalación de hornos eficientes para fundición, cocción, secado, etc. en industrias
73	Instalación de UPS estáticos fuente de alimentación de alta eficiencia (UPS)	Instalación de UPS (sistemas de alimentación interrumpida) de alta eficiencia y la sustitución de otros UPS anteriores con menor eficiencia, en ámbito industrial o comercial (telefonía, oficinas, centros de datos, etc.)

Capítulo 4: Cuantificación del impacto económico, energético y medioambiental de las inversiones

Luego de analizar la situación de la Eficiencia Energética (EE) e identificar las medidas potenciales más atractivas en Colombia, el presente capítulo cuantifica el impacto económico, energético y medioambiental de las inversiones propuestas.


Para evaluar casos concretos, se requiere un análisis en detalle de la situación particular, la cual puede variar respecto a la aquí presentada. Asimismo, es relevante realizar un seguimiento de variables tales como el precio de la energía, ya que se espera varíe a futuro. Este análisis es conservador y asume que, en términos reales, el precio de la energía se mantendrá constante (es decir, sólo crecerá con la inflación).

4.1 Metodología de cuantificación de impactos económicos, energéticos y ambientales

La metodología principal del análisis económico estima los ahorros y los costes de la implementación de las medidas analizadas en cada uno de los países con base en los resultados de los proyectos realizados en España y en otros países, datos que fueron adaptados y extrapolados a la realidad de los países latinoamericanos.

Para cada una de las medidas de los países considerados, se propone un análisis económico que incluye análisis coste-beneficio, de rentabilidad y liquidez, siguiendo los pasos mostrados en la siguiente imagen.

ILUSTRACIÓN 9 - ESTRUCTURA DEL PROCESO DE ANÁLISIS ECONÓMICO DE LAS MEDIDAS



Asimismo, se indicará la potencialidad total estimada de inversiones financiables, así como los ahorros medioambientales que se pueden conseguir. Con el fin de llevar a cabo el estudio de cada medida hay que tener en cuenta que los ahorros y costes aplicables al análisis dependen del tipo de decisión de cada medida. Dichos tipos de decisión se resumen a continuación:

- **Decisión de ahorro no forzado:** dentro de este grupo se han incluido las decisiones de inversión que, en caso de no efectuarse, no requieren que se invierta en una medida alternativa. Ejemplos de tales decisiones son: implementación de ISO 50001 e instalación de sensores de ocupación hotelera.
- **Nueva instalación o reemplazo forzado:** en este tipo de decisión se incluyen las medidas en las que el usuario debe cambiar obligatoriamente un equipo de consumo. Sus alternativas son un equipo eficiente y otro con menor calificación

energética. Los costes asociados a la inversión corresponderán a la diferencia entre los costes de ambos equipos. Asimismo, los ahorros obtenidos también serán diferenciales.

- **Actualización de equipos:** dentro de esta decisión se han incluido todas aquellas medidas que conllevan la actualización de un equipo menos eficiente que sigue funcionando por otro más eficiente. Los costes derivados de esta medida conllevan el coste total del equipo nuevo más la instalación, mientras que los costes operativos se calcularán mediante la diferencia entre el coste operativo del equipo eficiente menos el coste del equipo antiguo. Los ahorros obtenidos equivalen a la diferencia entre el consumo antiguo y el consumo con el equipo eficiente.


ILUSTRACIÓN 10 - DESCRIPCIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE DECISIONES

	Costes de inversión	Costes operativos	Ahorros aplicables	Medidas analizadas
Decisión de ahorro no forzado	<ul style="list-style-type: none"> • Costes totales del programa o medida 	<ul style="list-style-type: none"> • Costes totales del programa o medida 	<ul style="list-style-type: none"> • Ahorro energético resultante 	<ul style="list-style-type: none"> • Ejemplo: ISO 50001 <p>2 3 9</p>
EQUIPOS: Nueva instalación o reemplazo "forzado"	<ul style="list-style-type: none"> • Coste equipo eficiente - coste equipo alternativo 	<ul style="list-style-type: none"> • Coste operativo equipo eficiente - coste equipo alternativo 	<ul style="list-style-type: none"> • Consumo con equipo alternativo - consumo eficiente 	<ul style="list-style-type: none"> • Ejemplo: Instalación de motor de ventilador de refrigeración <p>1 5 7 14</p>
EQUIPOS: Actualización de equipos*	<ul style="list-style-type: none"> • Coste total del equipo eficiente + costes de instalación 	<ul style="list-style-type: none"> • Coste operativo equipo eficiente - coste equipo antiguo 	<ul style="list-style-type: none"> • Consumo con equipo antiguo - consumo eficiente 	<ul style="list-style-type: none"> • Ejemplos: Actualización de equipos: bomba de calor... <p>4 6 8 10 11 12 13</p>

Nota: * De uno menos eficiente que sigue funcionando a otro más eficiente
Fuente: Análisis de CREARA

Para analizar la rentabilidad de un reemplazo de equipos se han comparado los costes operativos (OPEX) y el deterioro de los equipos considerados.

ILUSTRACIÓN 11 - SITUACIONES POSIBLES AL DETERMINAR COSTES OPERATIVOS Y AHORRO ENERGÉTICO




El OPEX y el deterioro fueron tomados en cuenta, por su relevancia para el análisis de rentabilidad (por el valor del dinero en el tiempo)

Nota: * Para calcular el coste por kWh, podemos utilizar la media anual
Fuente: Análisis de CREARA

■ Ahorros ■ Costes ■ Energía

La siguiente imagen es un diagrama mediante el cual se puede apreciar la estructura del modelo que cuantifica el impacto económico de cada una de las medidas desde el punto de vista del consumidor.


ILUSTRACIÓN 12 - DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO DEL MODELO ECONÓMICO



Nota: * Además de los ahorros energéticos se incluyen beneficios cuantificables como menores costes operativos o por reemplazo, pero se excluyen beneficios difícilmente cuantificables como mejoras en la comodidad o calidad del aire.
Fuente: Análisis de CREARA

Con base en el potencial relativo de ahorro de cada medida se estimará el ahorro potencial absoluto de energía en los países de estudio de la siguiente forma (ejemplo para la medida de “aislamiento térmico en comercios”).


ILUSTRACIÓN 13 - REPRESENTACIÓN DEL ANÁLISIS SEGUIDO PARA ESTIMAR EL POTENCIAL DE AHORRO DE UNA MEDIDA



Fuente: Análisis de CREARA

La representación de los resultados del análisis se realiza conforme a la estructura que se detalla a continuación:

ILUSTRACIÓN 14 - EJEMPLO PARA ENTENDER LA REPRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS



Fuente: Análisis de CREARA

Ajuste del ahorro

Una vez seleccionadas las medidas para el país (ver Capítulo 3), se considera necesario realizar un ajuste del ahorro potencial (obtenido de situaciones reales en España) para reflejar la realidad en los países analizados. Así, se consideran los diversos criterios que definen el ahorro potencial de cada medida en los países latinoamericanos. Por ello, y con el fin de que la transposición sea lo más rigurosa posible, se ha realizado un ajuste del ahorro en el país de origen en función de tres criterios:

- Hábitos y costumbres de consumo.
- Clima.
- Nivel tecnológico en materia de EE.

Para cada una de las medidas, cada uno de estos criterios llevará asociado un peso específico que afectará al ajuste del ahorro, de manera que, por ejemplo, en una medida relacionada con la formación, a la cultura y disciplina, al ser prácticamente el único de los cuatro aspectos susceptible de modificar el ahorro, le corresponderá un peso específico del 100%.

Para poder cuantificar y comparar cada uno de estos criterios en España frente a los países latinoamericanos, se ha seleccionado una variable representativa de cada uno de ellos, que se describe a continuación:

Hábitos y costumbres de consumo

En este punto se considerará como variable comparativa el consumo energético por habitante/año de cada país, así como la educación (concientización) y el precio eléctrico (a mayor precio, mayor incentivo de ahorrar).

Clima

Para la comparación de dicho criterio se ha utilizado la media de temperaturas anuales de cada uno de los países de origen. En este sentido, la media de temperaturas de Colombia, Brasil y Uruguay, son muy similares a la española.

Nivel tecnológico en materia de EE

En este caso se ha comparado el porcentaje del PIB destinado a Innovación y Desarrollo, para determinar el nivel tecnológico en materia de EE de cada uno de los países. En este sentido los países que más invierten en I+D son Brasil, Uruguay, Colombia y Colombia. Asimismo, se ha tomado en cuenta el avance en materia de EE en cada país (esto fue analizado en el Capítulo I).

En la tabla 6 se muestra la comparativa de cada uno de los criterios en los países de origen frente a España:

TABLA 6: COMPARATIVA DE CRITERIOS EN ESPAÑA FRENTE LOS PAÍSES DE ESTUDIO

	ESPAÑA		
	Hábitos y costumbres	Clima	Nivel tecnológico
Argentina	x	=	x
Bolivia	xx	✓	xx
Brasil	x	✓✓	=
Chile	=	x	x
Colombia	x	✓✓	xx
Ecuador	x	✓	x
Panamá	x	✓✓	xx
Paraguay	x	✓✓	xx
Perú	x	=	xx
Uruguay	=	=	=
Venezuela	xx	✓✓	xx

Valoración de los criterios: xx Muy Bajo x Bajo = Medio ✓ Alto ✓✓ Muy alto

Como puede observarse, el país más similar a España en cuanto a desarrollo tecnológico, climatología, hábitos y costumbres es Uruguay. Por ello, y teniendo en cuenta que en todos los casos las tecnologías empleadas en España son las mismas que las analizadas en los países destino, se puede concluir que los ahorros experimentados serán similares, en término medio, en Uruguay y en España. Sin embargo, en el resto de los países habrá que determinar si estos criterios afectan o no al ahorro y en el caso de que se sea más de un criterio el que le influya, determinar cuál es el peso de cada uno. A continuación se muestra un ejemplo explicativo, del cálculo del ajuste del ahorro:

TABLA 7: EJEMPLO DEL CÁLCULO DEL AJUSTE DEL AHORRO

		Relevancia parcial	Situación en España	Situación en país destino	Ajuste parcial del ahorro
Sociales	1 Hábitos de uso	25%	✓✓	✓✓	=
Geográfico	3 Clima	50%	xx	✓✓	✓✓
Tecnología	4 Avance tecnológico	25%	✓	x	x
					Ajuste final del ahorro ✓

Valoración de los criterios: xx Muy Bajo x Bajo = Medio ✓ Alto ✓✓ Muy alto

Fuente: Análisis de CREARA

El ajuste final del ahorro mostrado en la Tabla 7, se corresponde con un factor de corrección que se aplicará al ahorro del país de origen según la Tablas 8. Como ejemplo, si la valoración de estos tres criterios supone un ajuste final de ahorro de “**positivo**” sobre el ahorro obtenido en origen, se aplicará un factor de corrección del 110% al ahorro obtenido en España para ajustar dicha valoración al país de estudio.

TABLA 8: FACTOR DE CORRECCIÓN DEL AHORRO.

Grado de diferencia	Factor de corrección
Elevado Positivo (✓✓)	120%
Positivo (✓)	110%
Similar (=)	100%
Negativo (✗)	90%
Elevado Negativo (✗✗)	80%

4.2 Análisis de las medidas

Datos de entrada

A continuación se detallan los datos de entrada del análisis de cada una de las medidas, teniendo en cuenta la situación de Colombia.

TABLA 9 - MATRIZ RESUMEN DE LOS DATOS CONSIDERADOS POR MEDIDA EN COLOMBIA (1/3)

		1	2	3	4
		Ventilador de refrigeración	ISO 50001	Sensores de ocupación	Caldera de proceso
Periodo de análisis	Año de inversión	2015	2015	2015	2015
	Años de vida útil	14	15	10	15
	Años de vida útil técnica	20	15	15	20
Costos	CAPEX Consumidor energía (USD/ud)	5.091	9.137	91	7.847
	costos operativos (OPEX) año 0 (USDud)	-3.698	1.231	0	92
Ahorros	Beneficio en el año 0 (USD/ud.año)	1.811	5.079	22	1.654
	Beneficio en el año 0 (kWh/año)	12.884	43.394	158	4.380.000
	Ahorro potencial relativo de la medida	84%	10%	2%	1%
Otros	Tasa de descuento real	7%	5%	5%	5%
	Tasa de penetración anual	100%	100%	100%	100%

Fuente: Análisis de CREARA

TABLA 10 - MATRIZ RESUMEN DE LOS DATOS CONSIDERADOS POR MEDIDA EN COLOMBIA (2/3)

		5	6	7	8
		CFL	Compresor de refrigeración	LED	VdF motores
Periodo de análisis	Año de inversión	2015	2015	2015	2015
	Años de vida útil	2	10	6	15
	Años de vida útil técnica	2	15	6	20
Costos	CAPEX Consumidor energía (USD/ud)	7	2.436	23	15.228
	costos operativos (OPEX) año 0 (USDud)	-5	0	-5	761
Ahorros	Beneficio en el año 0 (USD/ud.año)	12	585	13	6.285
	Beneficio en el año 0 (kWh/año)	87	5.000	90	53.694
	Ahorro potencial relativo de la medida	46%	17%	58%	16%
Otros	Tasa de descuento real	5%	5%	7%	5%
	Tasa de penetración anual	100%	100%	100%	100%

Fuente: Análisis de CREARA

TABLA 11 - MATRIZ RESUMEN DE LOS DATOS CONSIDERADOS POR MEDIDA EN COLOMBIA (3/3)

		9	10	11	12
		Hornos	UPS	Aislamiento tuberías	Aire acondicionado
Período de análisis	Año de inversión	2015	2015	2015	2015
	Años de vida útil	10	7	15	14
	Años de vida útil técnica	20	10	20	20
Costos	CAPEX Consumidor energía (USD/ud)	101.520	4.670	77.155	1.015
	costos operativos (OPEX) año 0 (USDud)	0	0	0	0
Ahorros	Beneficio en el año 0 (USD/ud.año)	1.324	4.025	359	51
	Beneficio en el año 0 (kWh/año)	40.845	28.637	11.068	360
	Ahorro potencial relativo de la medida	12%	80%	3%	72%
Otros	Tasa de descuento real	5%	7%	5%	7%
	Tasa de penetración anual	100%	100%	100%	100%

Fuente: Análisis de CREARA

Resultados de las medidas

A continuación, se presentará el análisis de cada una de ellas.

1.1.1.1 Medida 1: Reemplazo de ventilador en cabinas de refrigeración

TABLA 12: DESCRIPCIÓN DE MEDIDA 1

1 Reemplazo de ventiladores en cabinas de refrigeración	
Acción	<ul style="list-style-type: none"> Instalación de un ventilador más eficiente en los sistemas de frío comercial, cambio de motor con capacitores de separación permanente (PSC) por uno de conmutación electrónica (EC) Motor iQ3612 con un impulsor de 200 mm y un paso de álabe de 28°
Tipo de decisión	Nueva instalación o reemplazo "forzado"
Vida útil	14 años
Tecnología objetivo	Instalaciones de frío comercial
Sector objetivo	Comercial
Madurez del mercado	Inicial
Barreras que ataca	Aceptabilidad
Ventajas/Desventajas	<ul style="list-style-type: none"> Fácil instalación, menores costes operativos y menos ruidoso Necesita concienciación por parte de los dueños del supermercado, tienda...

Definición. Instalación de ventilador o motor más eficiente en los sistemas de frío comercial, cambio de motor con capacitores de separación permanente (PSC) por uno de conmutación electrónica (EC).

Público Objetivo. Supermercados e hipermercados con altos consumos en refrigeración.

Equipo.

	Colombia
Tecnología	EC
N° ventiladores	85
Coste diferencial	60 USD

CAPEX. La empresa suministradora es ebm-papst. El precio del ventilador eficiente es de 105,6 USD. Se tiene en cuenta que hay 85 ventiladores por supermercado estándar.


OPEX. Función de “reverso al empezar” y “reverso a la demanda”. La segunda función es muy importante ya que permite la limpieza del ventilador (al soplar en sentido contrario) durante el tiempo de operación del ventilador. Esto hace que sea necesario un menor mantenimiento y por tanto un menor consumo anual en mantenimiento.

Deterioro. Con un buen mantenimiento no hay deterioro.

Ahorro. Se ahorra debido a la tecnología EC. Aproximadamente un 84% de ahorro en el consumo con respecto al ventilador de tecnología PSC.

Periodo de Retorno Simple. Debido a su elevado ahorro, El PRS de esta medida es menor a 1 año años.

ILUSTRACIÓN 15: ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA MEDIDA 1 EN COLOMBIA



A continuación se muestra la inversión total requerida para cubrir el 100% de las necesidades de implementación de esta medida, esto es el potencial total financiable por la CAF en el país:

$$CAPEX_{unitario} \times \text{público objetivo}^5 = \text{Inversión total}$$

$$5.091 \text{ USD} \times 61.458 = 312.893.967 \text{ USD}$$

Adicionalmente al impacto económico es interesante considerar los ahorros medioambientales⁶ (gases de efecto invernadero), para ello asumimos un ratio de conversión de 0,5 kg CO₂/ kWh.

$$\text{Energía ahorrada} \times \text{ratio} \frac{\text{kg CO}_2}{\text{kWh}} = \text{kg CO}_2 \text{ ahorrados}$$

$$791.833.756 \text{ kWh} \times 0,5 \frac{\text{kg CO}_2}{\text{kWh}} = 395.916.878 \text{ kg CO}_2 \text{ ahorrados}$$

1.1.1.2 Medida 2: Implantación de la norma ISO: 50001

TABLA 13: DESCRIPCIÓN DE MEDIDA 2

2 Implantación de la norma ISO 50001: Sistema de Gestión de la Energía	
Acción	<ul style="list-style-type: none"> Obtención de la certificación ISO 50001: Sistemas de gestión de la energía por parte de las industrias adheridas al esquema de acuerdos voluntarios de reducción de consumos eléctricos en la industria relacionados con procesos industriales intensivos energéticamente y con la calefacción de naves y edificios
Tipo de decisión	<ul style="list-style-type: none"> Decisión nueva no forzada
Vida útil	<ul style="list-style-type: none"> 15 años
Tecnología objetivo	<ul style="list-style-type: none"> Procesos industriales energéticos
Sector objetivo	<ul style="list-style-type: none"> Industrial
Madurez del mercado	<ul style="list-style-type: none"> Inicial
Barreras que ataca	<ul style="list-style-type: none"> Conocimiento y formación
Ventajas/Desventajas	<ul style="list-style-type: none"> Aumento de la competitividad de las empresas certificadas No válido para pequeñas empresas

Fuente: Análisis de CREARA

Definición. Obtención de la certificación ISO 50001, que son sistemas de gestión de la energía por parte de las industrias adheridas al esquema de acuerdos voluntarios de reducción de consumos eléctricos en la industria relacionados con procesos industriales intensivos energéticamente y con la calefacción de naves y edificios. Las empresas adheridas al acuerdo voluntario consiguen un descuento en el impuesto de CO₂ existente. La implementación de la ISO 50001 en industrias permite la mejora sistemática de la gestión energética de la organización, consiguiendo una reducción del consumo. Asimismo, un ahorro energético conlleva la disminución de los costes de operación y de las emisiones de GEI asociadas a las fuentes energéticas. Es por ello que cualquier inversión en esta línea tiene un retorno económico inmediato.

Público Objetivo. Todas las industrias y/ o PYMEs son potenciales clientes para implementar la ISO 50001.

⁵ Fuente: Estimación CREARA

⁶ La energía ahorrada se calcula mediante la multiplicación del ahorro potencial unitario y el público objetivo.

Equipo.

	Colombia
Coste (USD)	9.137

CAPEX. El precio es el coste del certificado.


OPEX. El coste de operación es de aproximadamente 923 USD al año más otros 923 USD de la certificación cada 3 años (considerando una vida útil de 15 años).

Deterioro. El certificado hay que renovarlo cada 3 años.

Ahorro. La implementación de este certificado certifica un ahorro de entre un 2-10% sobre el consumo energético anterior.

Periodo de Retorno Simple. La implementación de esta medida conlleva un PRS de 2 años.

ILUSTRACIÓN 16: ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA MEDIDA 2 EN COLOMBIA



A continuación se muestra la inversión total requerida para cubrir el 100% de las necesidades de implementación de esta medida, esto es el potencial total financiable por la CAF en el país:

$$CAPEX_{unitario} \times \text{público objetivo}^7 = \text{Inversión total}$$

$$9.137 \text{ USD} \times 178.696 = 1.632.703.765 \text{ USD}$$

⁷ Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Estimación CREARA

Adicionalmente al impacto económico es interesante considerar los ahorros medioambientales⁸ (gases de efecto invernadero), para ello asumimos un ratio de conversión de 0,5 kg CO₂/ kWh.

$$\text{Energía ahorrada} \times \text{ratio} \frac{\text{kg CO}_2}{\text{kWh}} = \text{kg CO}_2 \text{ ahorrados}$$

$$7.754.301.871 \text{ kWh} \times 0,5 \frac{\text{kg CO}_2}{\text{kWh}} = 3.877.150.935 \text{ kg CO}_2 \text{ ahorrados}$$

1.1.1.3 Medida 3: Sensores de ocupación en hoteles

TABLA 14: DESCRIPCIÓN DE MEDIDA 3

3 Instalación de sensores de ocupación hotelera	
Acción	<ul style="list-style-type: none"> Instalación de sensores de ocupación hotelera para controlar las unidades de aire acondicionado eléctrico, bombas de calor y luminarias en los hoteles que operan los 12 meses del año Los sensores incluyen un sensor principal de ocupación y un detector de puertas y ventanas
Tipo de decisión	<ul style="list-style-type: none"> Decisión nueva no forzada
Vida útil	<ul style="list-style-type: none"> 10 años
Tecnología objetivo	<ul style="list-style-type: none"> Sistemas de calefacción
Sector objetivo	<ul style="list-style-type: none"> Comercial
Madurez del mercado	<ul style="list-style-type: none"> Madura
Barreras que ataca	<ul style="list-style-type: none"> Aceptabilidad y disponibilidad
Ventajas/Desventajas	<ul style="list-style-type: none"> Innovación y bajo precio de inversión inicial por sensor Instalación individual para cada habitación

Fuente: Análisis de CREARA

Definición. Instalación de sensores de ocupación hotelera para controlar las unidades de aire acondicionado. Funciones:

- Apaga el aire acondicionado y la iluminación cuando la habitación no está ocupada.
- Desactiva el aire acondicionado cuando la ventana está abierta.
- Se pueden configurar los puntos de consigna máximo y mínimo de la temperatura.

Público Objetivo. Hoteles con necesidad de reducir su consumo en calefacción.

Equipo.

	Colombia
Costo	91 USD

CAPEX. El precio incluye la instalación y el equipo. La instalación es simple, puesto que todo el cableado converge en el control remoto y funciona inalámbricamente.

⁸ La energía ahorrada se calcula mediante la multiplicación del ahorro potencial unitario y el público objetivo.


OPEX. No necesita mantenimiento ya que es un contacto.

Deterioro. No hay deterioro.

Ahorro. Esta medida supone un ahorro del 5% en el consumo por habitación de hotel.

Periodo de Retorno Simple. En este caso el PRS de la medida asciende hasta los 4 años.

ILUSTRACIÓN 17: ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA MEDIDA 3 EN COLOMBIA



A continuación se muestra la inversión total requerida para cubrir el 100% de las necesidades de implementación de esta medida, esto es el potencial total financiable por la CAF en el país:

$$CAPEX_{unitario} \times \text{público objetivo}^9 = \text{Inversión total}$$

$$91 \text{ USD} \times 64.500 = 5.893.215 \text{ USD}$$

Adicionalmente al impacto económico es interesante considerar los ahorros medioambientales¹⁰ (gases de efecto invernadero), para ello asumimos un ratio de conversión de 0,5 kg CO₂/ kWh.

$$\text{Energía ahorrada} \times \text{ratio} \frac{\text{kg CO}_2}{\text{kWh}} = \text{kg CO}_2 \text{ ahorrados}$$

$$10.170.360 \text{ kWh} \times 0,5 \frac{\text{kg CO}_2}{\text{kWh}} = 5.085.180 \text{ kg CO}_2 \text{ ahorrados}$$

⁹ Fuente: Estimación CREARA

¹⁰ La energía ahorrada se calcula mediante la multiplicación del ahorro potencial unitario y el público objetivo.

1.1.1.4 Medida 4: Calderas de proceso

TABLA 15: DESCRIPCIÓN DE MEDIDA 4

4 Cambio en la caldera de proceso por una más eficiente	
Acción	<ul style="list-style-type: none"> • Cambiar una caldera de proceso con control en un solo punto a caldera de proceso con control de posición en paralelo, para optimizar el exceso de aire de combustión • Caldera de 5 MMBtu (1.466 kWh) trabajando 8 horas al día los 365 días del año
Tipo de decisión	<ul style="list-style-type: none"> • Actualización de equipos
Vida útil	<ul style="list-style-type: none"> • 15 años
Tecnología objetivo	<ul style="list-style-type: none"> • Calderas de proceso
Sector objetivo	<ul style="list-style-type: none"> • Industrial
Madurez del mercado	<ul style="list-style-type: none"> • Madura
Barreras que ataca	<ul style="list-style-type: none"> • Aceptabilidad y accesibilidad
Ventajas/Desventajas	<ul style="list-style-type: none"> • Método de control del oxígeno más barato • Menor ahorro que utilizando un control de ajuste del oxígeno (PID)

Definición. Cambiar una caldera de proceso con control en un solo punto a caldera de proceso con control de posición en paralelo, para optimizar el exceso de aire de combustión.

Público Objetivo. Industrias con alto consumo térmico.

Equipo.

	Colombia
Consumo caldera (kWh)	4.277.800
Coste diferencial	7.847 USD

CAPEX. El coste incluye el quemador más el sistema de control integrado, ya sea mecánico o electrónico. Para el estudio se ha hecho el coste diferencial.


OPEX. Al ser el sistema de control electrónico, hay mayor regulación y por tanto un menor desgaste de los elementos del sistema de control y del quemador. Esto supone una disminución de necesidad de mantenimiento y por tanto una ganancia operativa.

Deterioro. Con un buen mantenimiento no hay deterioro.

Ahorro. El sistema electrónico permite una mayor manejabilidad y regulación del aire de combustión y del fuel a través de servo motores. Esto supone una mejora en el proceso de combustión y por tanto un menor consumo, logrando ahorros con respecto al sistema de control mecánico de 1-1,5%. Cabe mencionar que se lograría un ahorro en el consumo aún mayor si se añadiese una sonda de oxígeno y un variador de frecuencia al sistema.

Periodo de Retorno Simple. El PRS de esta medida es de 5 años.

ILUSTRACIÓN 18: ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA MEDIDA 4 EN COLOMBIA



A continuación se muestra la inversión total requerida para cubrir el 100% de las necesidades de implementación de esta medida, esto es el potencial total financiable por la CAF en el país:

$$CAPEX_{unitario} \times \text{público objetivo}^{11} = \text{Inversión total}$$

$$7.847 \text{ USD} \times 178.696 = 1.402.311.123 \text{ USD}$$

Adicionalmente al impacto económico es interesante considerar los ahorros medioambientales¹² (gases de efecto invernadero), para ello asumimos un ratio de conversión de 0,5 kg CO₂/ kWh.

$$\text{Energía ahorrada} \times \text{ratio} \frac{\text{kg CO}_2}{\text{kWh}} = \text{kg CO}_2 \text{ ahorrados}$$

$$782.688.480.000 \text{ kWh} \times 0,5 \frac{\text{kg CO}_2}{\text{kWh}} = 391.344.240.000 \text{ kg CO}_2 \text{ ahorrados}$$

¹¹ Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Estimación CREARA

¹² La energía ahorrada se calcula mediante la multiplicación del ahorro potencial unitario y el público objetivo.

1.1.1.5 Medida 5: CFL Comercial

TABLA 16: DESCRIPCIÓN DE MEDIDA 5

5 Cambio a luminarias CFL	
Acción	<ul style="list-style-type: none"> Reemplazo de incandescente de 75W con una vida útil de 1.000 horas, por CFL de 23W con una vida útil de 10.000h; con una operación de 9h/día
Tipo de decisión	<ul style="list-style-type: none"> Reemplazo forzado
Vida útil	<ul style="list-style-type: none"> 10.000 horas
Tecnología objetivo	<ul style="list-style-type: none"> Iluminación
Sector objetivo	<ul style="list-style-type: none"> Comercial
Madurez del mercado	<ul style="list-style-type: none"> Madura
Barreras que ataca	<ul style="list-style-type: none"> Aceptabilidad y accesibilidad
Ventajas/Desventajas	<ul style="list-style-type: none"> Bajo costo Muy desarrollada

Definición. Reemplazo de incandescente de 75W con una vida útil de 1.000 horas, por CFL de 23W con una vida útil de 10.000h; con una operación de 9h/día.

Público Objetivo. Comercios, ya sean oficinas o grandes almacenes con necesidad de reducción en el consumo de iluminación, principalmente comercios con luminarias halógenas.

Equipo.

	Colombia
Potencia (W)	40
Coste bombilla	7,4 USD
Vida útil incandescente (horas)	1.000
Vida útil CFL (horas)	10.000

CAPEX. Coste de CFL tipo tubo para establecimientos comerciales como oficinas y centros comerciales.


OPEX. Dado que la vida útil de la bombilla CFL es mayor que la de la incandescente, esto supone una ganancia operativa a lo largo de la vida útil de la bombilla CFL.

Deterioro. No hay.

Ahorro. El uso de este tipo de tecnología para la iluminación en lugar de las bombillas tradicionales incandescentes supone un ahorro en el consumo de un 55%.

Periodo de Retorno Simple. El PRS de esta medida es menor a 1 año. La inversión se recupera el mismo año de la implementación de la misma.

ILUSTRACIÓN 19: ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA MEDIDA 5 EN COLOMBIA



A continuación se muestra la inversión total requerida para cubrir el 100% de las necesidades de implementación de esta medida, esto es el potencial total financiable por la CAF en el país:

$$CAPEX_{unitario} \times público objetivo^{13} = Inversión total$$

$$7,4 USD \times 486.391 = 3.599.674 USD$$

Adicionalmente al impacto económico es interesante considerar los ahorros medioambientales¹⁴ (gases de efecto invernadero), para ello asumimos un ratio de conversión de 0,5 kg CO₂/ kWh.

$$Energía ahorrada \times ratio \frac{kg CO_2}{kWh} = kg CO_2 ahorrados$$

$$42.316.017 kWh \times 0,5 \frac{kg CO_2}{kWh} = 21.158.009 kg CO_2 ahorrados$$

¹³ Fuente: Estimación CREARA

¹⁴ La energía ahorrada se calcula mediante la multiplicación del ahorro potencial unitario y el público objetivo.

1.1.1.6 Medida 6: Compresor de refrigeración

TABLA 17: DESCRIPCIÓN DE MEDIDA 6

6 Instalación de compresores de refrigeración más eficientes	
Acción	<ul style="list-style-type: none"> Instalación de compresores scroll para el enfriamiento de procesos industriales (p.ej. Procesos lácteos) Compresores scroll ZB38KQ de 5 caballos
Tipo de decisión	<ul style="list-style-type: none"> Actualización de equipos
Vida útil	<ul style="list-style-type: none"> 10 años
Tecnología objetivo	<ul style="list-style-type: none"> Compresores de refrigeración
Sector objetivo	<ul style="list-style-type: none"> Industrial
Madurez del mercado	<ul style="list-style-type: none"> Madura
Barreras que ataca	<ul style="list-style-type: none"> Aceptabilidad y accesibilidad
Ventajas/Desventajas	<ul style="list-style-type: none"> Fácil instalación Necesidad de concienciación

Fuente: Análisis de CREARA

Definición. Instalación de compresores eficiente para el enfriamiento de leche en las granjas de productos lácteos.

Público Objetivo. Industrias con un alto consumo en refrigeración industrial.

Equipo.

	Colombia
Tipo de compresor	Alternativo de pistón
Coste total(USD)	2.436

CAPEX. El precio incluye el coste tan sólo del compresor (22 kW de frío) y de la instalación del compresor ya que se consideran instalaciones que ya hayan tenido anteriormente un compresor.


OPEX. El coste diferencial de mantenimiento es nulo.

Deterioro. No hay deterioro.

Ahorro. El uso de estos dispositivos supone un ahorro de un 15-20% en el consumo energético de la granja.

Periodo de Retorno Simple. El PRS de esta medida asciende a los 4 años.

ILUSTRACIÓN 20: ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA MEDIDA 6 EN COLOMBIA



A continuación se muestra la inversión total requerida para cubrir el 100% de las necesidades de implementación de esta medida, esto es el potencial total financiable por la CAF en el país:

$$CAPEX_{unitario} \times público\ objetivo^{15} = Inversión\ total$$

$$2.436\ USD \times 739 = 1.800.552\ USD$$

Adicionalmente al impacto económico es interesante considerar los ahorros medioambientales¹⁶ (gases de efecto invernadero), para ello asumimos un ratio de conversión de 0,5 kg CO₂/ kWh.

$$Energía\ ahorrada \times ratio \frac{kg\ CO_2}{kWh} = kg\ CO_2\ ahorrados$$

$$3.695.000\ kWh \times 0,5 \frac{kg\ CO_2}{kWh} = 1.847.500\ kg\ CO_2\ ahorrados$$

¹⁵ Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Estimación CREARA

¹⁶ La energía ahorrada se calcula mediante la multiplicación del ahorro potencial unitario y el público objetivo.

1.1.1.7 Medida 7: LED Comercial

TABLA 18: DESCRIPCIÓN DE MEDIDA 7

7 Cambio a luminarias LED	
Acción	<ul style="list-style-type: none"> Reemplazo de halógenos de 53W (equivalente a una incandescente de 75W) con una vida útil de 1.000 horas, por LED de 10W con una vida útil de 50.000h; con una operación de 9h/día
Tipo de decisión	<ul style="list-style-type: none"> Reemplazo forzado
Vida útil	<ul style="list-style-type: none"> 50.000 horas
Tecnología objetivo	<ul style="list-style-type: none"> Iluminación
Sector objetivo	<ul style="list-style-type: none"> Comercial/ Industrial
Madurez del mercado	<ul style="list-style-type: none"> Madura
Barreras que ataca	<ul style="list-style-type: none"> Aceptabilidad y accesibilidad
Ventajas/Desventajas	<ul style="list-style-type: none"> Bajo costo Muy desarrollada

Fuente: Análisis de CREARA

Definición. Reemplazo de halógenos de 53W (equivalente a una incandescente de 75W) con una vida útil de 1.000 horas, por LED de 10W con una vida útil de 50.000h.

Público Objetivo. Comercios, ya sean oficinas o grandes almacenes con necesidad de reducción en el consumo de iluminación.

Equipo.

	Colombia
Potencia (W)	10
Coste bombilla	23 USD
Vida útil anterior (horas)	2.000
Vida útil LED (horas)	25.000

CAPEX. Coste únicamente de la lámpara LED para establecimientos comerciales.


OPEX. Dado que la vida útil de la bombilla LED es mayor que la de la incandescente, esto supone una ganancia operativa a lo largo de la vida útil de la bombilla LED.

Deterioro. No hay.

Ahorro. El uso de este tipo de tecnología para la iluminación en lugar de las bombillas tradicionales incandescentes supone un ahorro en el consumo de un 70%.

Periodo de Retorno Simple. El PRS de esta medida asciende a un año.

ILUSTRACIÓN 21: ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA MEDIDA 7 EN COLOMBIA



A continuación se muestra la inversión total requerida para cubrir el 100% de las necesidades de implementación de esta medida, esto es el potencial total financiable por la CAF en el país:

$$CAPEX_{unitario} \times \text{público objetivo}^{17} = \text{Inversión total}$$

$$23 \text{ USD} \times 486.391 = 11.356.995 \text{ USD}$$

Adicionalmente al impacto económico es interesante considerar los ahorros medioambientales¹⁸ (gases de efecto invernadero), para ello asumimos un ratio de conversión de 0,5 kg CO₂/ kWh.

$$\text{Energía ahorrada} \times \text{ratio} \frac{\text{kg CO}_2}{\text{kWh}} = \text{kg CO}_2 \text{ ahorrados}$$

$$43.775.190 \text{ kWh} \times 0,5 \frac{\text{kg CO}_2}{\text{kWh}} = 21.887.595 \text{ kg CO}_2 \text{ ahorrados}$$

¹⁷ Fuente: Estimación CREARA

¹⁸ La energía ahorrada se calcula mediante la multiplicación del ahorro potencial unitario y el público objetivo.

1.1.1.8 Medida 8: Sistema de variación electrónico

TABLA 19: DESCRIPCIÓN DE MEDIDA 8

9 Instalación de VdF en motores eléctricos	
Acción	<ul style="list-style-type: none"> Instalación de un sistema de variación de frecuencia electrónico para un motor asíncrono de potencia entre 0,37kW y 1MW para el sector industrial Sistema de variación de velocidad para un motor de 200-250 kW
Tipo de decisión	<ul style="list-style-type: none"> Decisión nueva no forzada
Vida útil	<ul style="list-style-type: none"> 15 años
Tecnología objetivo	<ul style="list-style-type: none"> Motores
Sector objetivo	<ul style="list-style-type: none"> Industrial
Madurez del mercado	<ul style="list-style-type: none"> Madura
Barreras que ataca	<ul style="list-style-type: none"> Disponibilidad
Ventajas/Desventajas	<ul style="list-style-type: none"> Disminución del consumo de los motores eléctricos Gran variedad en los ahorros dependiendo del uso final del motor

Fuente: Análisis de CREARA

Definición. Es un dispositivo empleado para controlar la velocidad giratoria de la máquina, especialmente en motores. La maquinaria industrial es generalmente accionada por motores eléctricos, a velocidades constantes o variables. Sin embargo los motores eléctricos generalmente trabajan a velocidad constante. Es por eso que para lograr variar la velocidad de los motores es necesario emplear un controlador especial llamado “variador de velocidad”.

Público Objetivo. Industrias con necesidad de reducción de su consumo energético global, cuyos motores no incorporen sistemas de variación.

Equipo. Estos dispositivos son muy comunes en sistemas de ventilación industrial.

	Colombia
Potencia del ventilador (kW)	75
Coste total (USD)	15.228


CAPEX. El CAPEX se compone exclusivamente del coste del sistema de variación electrónico. Hay que tener en cuenta que este dispositivo es adicional y por tanto no reemplaza a ningún elemento.

OPEX. El mantenimiento anual en estos equipos es aproximadamente el 5% del coste de inversión.

Ahorro. El uso de estos dispositivos supone un ahorro de un 20% en el consumo energético de los motores.

Periodo de Retorno Simple. El PRS de esta medida es de 2 años.

ILUSTRACIÓN 22: ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA MEDIDA 8



A continuación se muestra la inversión total requerida para cubrir el 100% de las necesidades de implementación de esta medida, esto es el potencial total financiable por la CAF en el país:

$$CAPEX_{unitario} \times \text{público objetivo}^{19} = \text{Inversión total}$$

$$15.228 \text{ USD} \times 178.696 = 2.721.172.942 \text{ USD}$$

Adicionalmente al impacto económico es interesante considerar los ahorros medioambientales²⁰ (gases de efecto invernadero), para ello asumimos un ratio de conversión de 0,5 kg CO₂/ kWh.

$$\text{Energía ahorrada} \times \text{ratio} \frac{\text{kg CO}_2}{\text{kWh}} = \text{kg CO}_2 \text{ ahorrados}$$

$$9.594.819.460 \text{ kWh} \times 0,5 \frac{\text{kg CO}_2}{\text{kWh}} = 4.797.409.730 \text{ kg CO}_2 \text{ ahorrados}$$

¹⁹ Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Estimación CREARA

²⁰ La energía ahorrada se calcula mediante la multiplicación del ahorro potencial unitario y el público objetivo.

1.1.1.9 Medida 9: Hornos industriales

DT
DOCUMENTO DE TRABAJO

TABLA 20: DESCRIPCIÓN DE MEDIDA 9

10 Recuperación o generación de calor para enfriamiento, secamiento, etc.	
Acción	<ul style="list-style-type: none"> • Instalación de hornos eficientes para fundición, cocción, secado, etc. en industrias • Hornos de conducción e irradiación para fundición y cocción
Tipo de decisión	<ul style="list-style-type: none"> • Actualización de equipos
Vida útil	<ul style="list-style-type: none"> • Vida técnica de 20 años y vida útil de inversión 10 años
Tecnología objetivo	<ul style="list-style-type: none"> • Hornos industriales
Sector objetivo	<ul style="list-style-type: none"> • Industria
Madurez del mercado	<ul style="list-style-type: none"> • Madura
Barreras que ataca	<ul style="list-style-type: none"> • Asequibilidad
Ventajas/Desventajas	<ul style="list-style-type: none"> • Apertura mercado y mejora de las condiciones del sector industrial • Falta de consulta pública en la definición de las directrices operacionales para identificar y definir las intervenciones industriales

Fuente: Análisis de CREARA

Definición. Instalación de hornos eficientes para la fundición de acero en industrias de fabricación de herramientas.

Público Objetivo. Industrias con alto consumo térmico, cuyos hornos tengan baja eficiencia.

Equipo. El nuevo horno de cocción es un horno más eficiente de geometría diferente que optimiza el proceso de cocción. Está provisto de quemadores modulares capaz de ajustar la combustión de acuerdo con la temperatura interna del horno, minimizando el uso de combustible. También incorpora un sistema de control automático que detecta la temperatura en varias zonas del horno y ajusta la retroalimentación en cada uno de los quemadores.

CAPEX. El coste de todos los dispositivos del equipo descrito más la instalación es de aproximadamente 101.520 USD.


OPEX. Los costes operativos diferenciales entre el horno de baja eficiencia y el de alta eficiencia son nulos.

Deterioro. Con un buen mantenimiento no hay deterioro.

Ahorro. Las mejoras incorporadas como los quemadores modulares y el sistema de control automático minimizan el consumo de combustible, obteniendo ahorros de un 10% en el consumo energético del horno.

Periodo de Retorno Simple. El PRS calculado para la medida 9 asciende a los 42 años.

ILUSTRACIÓN 23: ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA MEDIDA 9 EN COLOMBIA



A continuación se muestra la inversión total requerida para cubrir el 100% de las necesidades de implementación de esta medida, esto es el potencial total financiable por la CAF en el país:

$$CAPEX_{unitario} \times \text{público objetivo}^{21} = \text{Inversión total}$$

$$101.520 \text{ USD} \times 178.696 = 18.141.152.946 \text{ USD}$$

Adicionalmente al impacto económico es interesante considerar los ahorros medioambientales²² (gases de efecto invernadero), para ello asumimos un ratio de conversión de 0,5 kg CO₂/ kWh.

$$\text{Energía ahorrada} \times \text{ratio} \frac{\text{kg CO}_2}{\text{kWh}} = \text{kg CO}_2 \text{ ahorrados}$$

$$7.298.841.092 \text{ kWh} \times 0,5 \frac{\text{kg CO}_2}{\text{kWh}} = 3.649.420.546 \text{ kg CO}_2 \text{ ahorrados}$$

²¹ Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Estimación CREARA

²² La energía ahorrada se calcula mediante la multiplicación del ahorro potencial unitario y el público objetivo.

1.1.1.10 Medida 10: UPS estáticos

TABLA 21: DESCRIPCIÓN DE MEDIDA 10

11 Instalación de UPS estáticos, fuente de alimentación de alta eficiencia	
Acción	<ul style="list-style-type: none"> Instalación de UPS (sistemas de alimentación interrumpida) de alta eficiencia y la sustitución de otros UPS anteriores con menor eficiencia, en ámbito industrial o comercial (telefonía, oficinas, centros de datos, etc.) SAls constituidos por un rectificador, un inversor y un grupo de baterías, todo ello con 20 kVA de potencia y una transformación AC/DC
Tipo de decisión	<ul style="list-style-type: none"> Actualización de equipos
Vida útil	<ul style="list-style-type: none"> 15 años ámbito industrial y 10 años civil
Tecnología objetivo	<ul style="list-style-type: none"> UPS Estáticos
Sector objetivo	<ul style="list-style-type: none"> Comercial/ Industrial
Madurez del mercado	<ul style="list-style-type: none"> Etapa inicial
Barreras que ataca	<ul style="list-style-type: none"> Asequibilidad
Ventajas/Desventajas	<ul style="list-style-type: none"> No cuantificable, muy reciente

Fuente: Análisis de CREARA

Definición. Instalación de UPS de alta eficiencia y la sustitución de otros UPS anteriores con menor eficiencia, en ámbito industrial o civil (comercial y de servicios). Es un dispositivo que gracias a sus baterías u otros almacenadores de energía puede proporcionar energía eléctrica durante un apagón eléctrico a todos los dispositivos que tenga conectados. Los UPS dan energía eléctrica a dispositivos que tienen la necesidad de estar en todo momento operativos y sin fallos (picos o caídas de tensión). Estos equipos dan una calidad de la energía eléctrica más alta.

Público Objetivo. Comercios, principalmente telefónicas y centros de datos, con alto consumo eléctrico.

Equipo. Sistema UPS Modular Trifásico de 20kVA, UPS En Línea de Doble Conversión. Tipo de transformación: AC/DC.

	Colombia
Potencia (kVA)	20
Coste (USD)	4.670

CAPEX. El precio es el coste del equipo más la instalación. El equipo está formado por un rectificador, un inversor y un grupo de baterías.


OPEX. Los UPS de alta eficiencia y los de baja eficiencia requieren el mismo mantenimiento. Luego coste diferencial es nulo.

Deterioro. No hay deterioro.

Ahorro. El ahorro energético que se consigue con respecto a un UPS de baja eficiencia es del orden del 60-80%.

Periodo de Retorno Simple. El PRS de esta medida es de 1 año.

ILUSTRACIÓN 24: ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA MEDIDA 10 EN COLOMBIA



A continuación se muestra la inversión total requerida para cubrir el 100% de las necesidades de implementación de esta medida, esto es el potencial total financiable por la CAF en el país:

$$CAPEX_{unitario} \times \text{público objetivo}^{23} = \text{Inversión total}$$

$$4.670 \text{ USD} \times 486.391 = 2.271.398.924 \text{ USD}$$

Adicionalmente al impacto económico es interesante considerar los ahorros medioambientales²⁴ (gases de efecto invernadero), para ello asumimos un ratio de conversión de 0,5 kg CO₂/ kWh.

$$\text{Energía ahorrada} \times \text{ratio} \frac{\text{kg CO}_2}{\text{kWh}} = \text{kg CO}_2 \text{ ahorrados}$$

$$13.928.681.789 \text{ kWh} \times 0,5 \frac{\text{kg CO}_2}{\text{kWh}} = 6.964.340.894 \text{ kg CO}_2 \text{ ahorrados}$$

²³ Fuente: Estimación CREARA

²⁴ La energía ahorrada se calcula mediante la multiplicación del ahorro potencial unitario y el público objetivo.

1.1.1.11 Medida 11: Aislamiento de tuberías

TABLA 22: DESCRIPCIÓN DE MEDIDA 11

13 Aislamiento de tuberías	
Acción	<ul style="list-style-type: none"> Aislamiento térmico que mejore la eficiencia energética de las tuberías, reduciendo las pérdidas de calor y las emisiones de CO2
Tipo de decisión	<ul style="list-style-type: none"> Actualización
Vida útil	<ul style="list-style-type: none"> 20 años
Tecnología objetivo	<ul style="list-style-type: none"> Tuberías
Sector objetivo	<ul style="list-style-type: none"> Industrial
Madurez del mercado	<ul style="list-style-type: none"> Madura
Barreras que ataca	<ul style="list-style-type: none"> Aceptabilidad
Ventajas/Desventajas	<ul style="list-style-type: none"> Medida muy extendida en países USDopeos Inversión elevada

Fuente: Análisis de CREA

Definición. Consiste en aislar térmicamente tuberías industriales con material aislante: lana de roca.

Público Objetivo. Industrias con alto consumo térmico.

Equipo.

	Colombia
Material	Lana de roca
Espesor	200 mm
Longitud tubería	500 m
Díámetro tubería	6"
Coste (USD)	77.155

CAPEX. Coste de aislar térmicamente una tubería de 50 m de longitud con lana de roca. Incluye el material y la mano de obra.


OPEX. No es necesario mantenimiento.

Deterioro. No hay deterioro.

Ahorro. El aislar la tubería con este tipo de aislamiento supone un ahorro de entre un 2% y un 4% sobre el consumo energético.

Periodo de Retorno Simple. Esta medida presenta un PRS de 42 años.

ILUSTRACIÓN 25: ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA MEDIDA 11 EN COLOMBIA



A continuación se muestra la inversión total requerida para cubrir el 100% de las necesidades de implementación de esta medida, esto es el potencial total financiable por la CAF en el país:

$$CAPEX_{unitario} \times \text{público objetivo}^{25} = \text{Inversión total}$$

$$77.155 \text{ USD} \times 178.696 = 13.787.276.239 \text{ USD}$$

Adicionalmente al impacto económico es interesante considerar los ahorros medioambientales²⁶ (gases de efecto invernadero), para ello asumimos un ratio de conversión de 0,5 kg CO₂/ kWh.

$$\text{Energía ahorrada} \times \text{ratio} \frac{\text{kg CO}_2}{\text{kWh}} = \text{kg CO}_2 \text{ ahorrados}$$

$$1.977.750.489 \text{ kWh} \times 0,5 \frac{\text{kg CO}_2}{\text{kWh}} = 988.875.245 \text{ kg CO}_2 \text{ ahorrados}$$

²⁵ Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Estimación CREARA

²⁶ La energía ahorrada se calcula mediante la multiplicación del ahorro potencial unitario y el público objetivo.

1.1.1.12 Medida 12: Aire acondicionado

TABLA 23: DESCRIPCIÓN DE MEDIDA 12

14 Instalación de sistemas de aire acondicionado centrales	
Acción	<ul style="list-style-type: none"> Instalación de sistemas de aire acondicionado centrales de alta eficiencia sin termostato programable
Tipo de decisión	<ul style="list-style-type: none"> Nueva instalación (reemplazo forzado)
Vida útil	<ul style="list-style-type: none"> 14 años
Tecnología objetivo	<ul style="list-style-type: none"> Sistema de aire acondicionado
Sector objetivo	<ul style="list-style-type: none"> Comercial/ Industrial
Madurez del mercado	<ul style="list-style-type: none"> Madura
Barreras que ataca	<ul style="list-style-type: none"> Aceptabilidad y accesibilidad
Ventajas/Desventajas	<ul style="list-style-type: none"> Son sistemas sencillos de instalar Alto costo de inversión inicial

Fuente: Análisis de CREARA

Definición. Esta medida consiste en sustituir el aire acondicionado actual por uno de alta eficiencia. Estos aires acondicionados son más eficientes debido a mejoras en las características de sus elementos que permiten obtener un COP y SEER más alto.

Público Objetivo. Comercios, ya sean oficinas o grandes almacenes con necesidad de reducción en el consumo de refrigeración.

Equipo.

	Colombia
Tipo aire acondicionado	Interior
SEER (Alta / Baja)	9 / 5,1
Clase energética	A+++
Coste diferencial	1.051 USD

CAPEX. El precio se compone solamente del coste del equipo de aire acondicionado.


OPEX. El mantenimiento de estos equipos respecto a sus correspondientes en baja eficiencia, es el mismo.

Deterioro por año. Con un buen mantenimiento no hay deterioro.

Ahorro. El ahorro en de esta medida varía entre 40-60%.

Periodo de Retorno Simple. El PRS asociado a esta medida es de 20 años.

ILUSTRACIÓN 26: ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA MEDIDA 12 EN COLOMBIA



A continuación se muestra la inversión total requerida para cubrir el 100% de las necesidades de implementación de esta medida, esto es el potencial total financiable por la CAF en el país:

$$CAPEX_{unitario} \times \text{público objetivo}^{27} = \text{Inversión total}$$

$$1.051 \text{ USD} \times 486.391 = 493.782.375 \text{ USD}$$

Adicionalmente al impacto económico es interesante considerar los ahorros medioambientales²⁸ (gases de efecto invernadero), para ello asumimos un ratio de conversión de 0,5 kg CO₂/ kWh.

$$\text{Energía ahorrada} \times \text{ratio} \frac{\text{kg CO}_2}{\text{kWh}} = \text{kg CO}_2 \text{ ahorrados}$$

$$175.100.760 \text{ kWh} \times 0,5 \frac{\text{kg CO}_2}{\text{kWh}} = 87.550.380 \text{ kg CO}_2 \text{ ahorrados}$$

²⁷ Fuente: Estimación CREARA

²⁸ La energía ahorrada se calcula mediante la multiplicación del ahorro potencial unitario y el público objetivo.

Capítulo 5: Factibilidad teórica de las medidas priorizadas

Este capítulo complementa el análisis realizado en los tres capítulos anteriores, para proporcionar una evaluación integral del atractivo y la factibilidad teórica de una serie de medidas de Eficiencia Energética (EE) en Colombia.

Luego de cuantificar el impacto económico, energético y medioambiental de las inversiones propuestas de EE, el presente capítulo analiza la factibilidad teórica de cada una de las medidas y resume los capítulos anteriores para poder así proporcionar un contexto a las conclusiones finales.

Para priorizar las medidas en función de su potencial, se han considerado no sólo cuestiones puramente económicas. En este sentido, se han evaluado las barreras de otra naturaleza (legales, sociales, etc.), así como los impulsores de EE en los distintos países.

Los principales criterios que constituyen barreras/ impulsores a la EE así como la valoración cualitativa de su impacto en la región, se resumen en las siguientes tablas:

TABLA 24: PRINCIPALES BARRERAS A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE EE

	Barreras	Impacto en el mercado	Impacto en volumen
LEGALES	1 Normativa	<ul style="list-style-type: none"> El marco regulatorio no es claro en muchos países Trabas a la importación 	✓✓✓
ECONÓMICAS	2 Costo de implementación	<ul style="list-style-type: none"> Las medidas de EE requieren un coste inicial elevado, poco asumible por algunas empresas 	✓✓✓
	3 Precio de energía	<ul style="list-style-type: none"> El precio de la energía no refleja los verdaderos costes asociados a los costes de la energía El precio energético es reducido en muchos países 	✓✓✓
	4 Rentabilidad	<ul style="list-style-type: none"> Algunas medidas presentan rentabilidades poco atractivas (ver barreras 1, 2 y 3) 	✓✓✓
	5 Falta de incentivos	<ul style="list-style-type: none"> No existen incentivos claros para implementar proyectos que mejoren el desempeño energético de las empresas 	✓✓
	CONCIENCIACIÓN	6 Falta de formación	<ul style="list-style-type: none"> Poca formación en nuevas tecnologías Existe aversión al riesgo
	7 Acomodación de la demanda	<ul style="list-style-type: none"> No existe suficiente difusión al público general sobre EE 	✓✓
ESTRUCTURALES	8 Naturaleza de los proyectos	<ul style="list-style-type: none"> En términos generales, sólo las empresas con cierto volumen de negocio pueden acceder a proyectos de EE 	✓✓
ORGANIZACIONALES	9 Recursos	<ul style="list-style-type: none"> Afectan sobre todo a aquellas medidas que requieren de un recurso constante de capital o de mano de obra 	✓

Fuente: Análisis de CREARA

Valoración relativa del impacto de barreras: ✓ Poco impacto ✓✓ Impacto ✓✓✓ Mucho impacto

TABLA 25: PRINCIPALES IMPULSORES A LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE EE

	Impulsores	Impacto en el mercado	Impacto en volumen
LEGALES	1 Normativa mundial	• A nivel mundial se desarrolla regulación en EE y se detectan buenas prácticas	✓✓
ECONÓMICAS	2 Ahorros energéticos razonables	• Ahorros energéticos, y por lo tanto económicos, razonables en muchos casos	✓✓✓
	3 Precio de la energía	• El encarecimiento del precio de la energía hace que, cada vez más, se apueste por llevar a cabo medidas que permitan la reducción del consumo	✓✓
	4 Prima del uso de ciertas tecnologías limpias	• Se comienza a primar el uso de ciertas tecnologías limpias, como ocurre con el coche eléctrico	✓
	5 Acceso a subvenciones en materia de EE	• La implantación de medidas de eficiencia energética permite en diversos casos el acceso a subvenciones e incentivos en materia de ahorro de energía	✓✓
	6 Liderazgo	• Posición ventajosa frente a competidores, por mejora de la imagen de la empresa, y cobertura en riesgo	✓
ESTRATÉGICOS	7 Negocio	• La EE permite abrir nuevos modelos de negocio	✓✓
CONCIENCIACIÓN	8 Concienciación ambiental	• Creciente concienciación ambiental que influye en un aumento de la implementación de medidas de EE	✓✓
TECNOLÓGICOS	9 Innovación	• Modernización del proceso productivo y de las instalaciones de la organización	✓✓

Fuente: Análisis de CREARA

Valoración relativa del impacto de drivers: ✓ Poco impacto ✓✓ Impacto ✓✓✓ Mucho impacto

5.1 Barreras a la implementación de las medidas de EE en Colombia

Las principales barreras e impulsores presentes en Colombia son los siguientes:

- Inexistencia de políticas de EE concretas para los sectores analizados.
- Nivel de optimización bajo, es decir, bajo desarrollo tecnológico.
- Alto alcance en los sectores comercial e industrial, debido principalmente al tejido industrial y empresarial presente en el país.

La siguiente tabla ordena las medidas potenciales en función de su encaje en el país, priorizando las medidas con menores barreras y, en segundo lugar, con rentabilidades más atractivas. También muestra los principales criterios (ventajas e inconvenientes) de caracterización del encaje.

ILUSTRACIÓN 27: RANKING DE MEDIDAS SEGÚN ENCAJE EN COLOMBIA



Capítulo 6. Conclusiones

Los resultados de los casos de referencia muestran que existen rentabilidades variables principalmente en función de la inversión inicial, los ahorros potenciales, el precio de la energía y la rentabilidad requerida. Es por ello que, en la medida en que estas variables cambien en el futuro, asimismo variará el atractivo de las inversiones analizadas. Por ejemplo, resaltamos los siguientes elementos que mejorarían la rentabilidad:

- Financiación con buenas condiciones
- Evolución creciente del precio de la energía
- Rentabilidad requerida menor a la considerada en este análisis
- Casos concretos con mejor situación de partida (mayor consumo previo, peor situación inicial respecto a la EE, etc.)²⁹

Deben considerarse para su implementación en Colombia aquellas medidas más rentables y factibles obtenidas del análisis (Reemplazo de ventilador en cabinas de refrigeración, implementación de la norma ISO: 50001, sensores de ocupación en hoteles, calderas de proceso, CFL Comercial, compresor de refrigeración, LED Comercial, sistema de variación electrónico, hornos industriales, UPS estáticos, aislamiento de tuberías, aire acondicionado).

En función del horizonte de las medidas, se proponen actuaciones por parte de inversores (beneficiarios) y Gobiernos o Instituciones Multilaterales:

		Acciones a corto plazo		Acciones a largo plazo	
		Corto plazo	Corto/medio plazo	Medio/largo plazo	Largo plazo
Beneficiario		<ul style="list-style-type: none"> • Informarse para invertir - Superar barreras financieras y de información - Solicitar presupuestos - Realizar estimaciones de ahorro - Valorar riesgos 			
				<ul style="list-style-type: none"> • Realizar seguimiento - Informarse periódicamente de la evolución de variables clave: costo de inversión y precio de la energía - Valorar si es el momento de invertir 	
Gobiernos o Instituciones Multilaterales		<ul style="list-style-type: none"> • Apoyar activamente al inversor y fomentar escalabilidad - Difundir beneficios de las medidas al público objetivo - Proporcionar financiación atractiva - Analizar barreras existentes y mitigarlas (p. ej. incertidumbre, aversión al riesgo) 			
				<ul style="list-style-type: none"> • Fomentar rentabilidad e impulsar desarrollo - Realizar proyectos piloto (para superar la barrera de la inversión inicial elevada en comparación con los ahorros) - Proporcionar financiación atractiva para mejorar la rentabilidad - Proporcionar incentivos (regulatorios, fiscales, etc.) - Mitigar riesgos percibidos (p. ej. regulatorios y financieros) 	

Fuente: Análisis de CREARA

Para evaluar casos concretos, se requiere un análisis en detalle de la situación particular, la cual puede variar respecto a la aquí presentada. Asimismo, es relevante realizar un seguimiento de variables tales como el precio de la energía, ya que se espera varíe a futuro. Este análisis es conservador y asume que, en términos reales, el precio de la energía se mantendrá constante (es decir, sólo crecerá con la inflación).

²⁹ Los casos analizados representan situaciones medias, como referencia.